



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Laudo Técnico para Concessão de Adicionais Ocupacionais

ÓRGÃO	
Órgão	26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
UF	SC

UORGs
000498 - Depto de Compras

Responsáveis Técnicos		
Nome	CPF	Especialização
MARCELO FONTANELLA WEBSTER	520.455.529-34	ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Responsáveis do Órgão/UORG	
Responsável de RH do Órgão	
Nome	NADIA CRISTINA ZUNINO SIMONE
CPF	601.238.859-49
Responsável pelo local avaliado	
Nome	JAIR NAPOLEAO FILHO
CPF	342.374.379-49

Avaliação					
Número	26246-000.947/2019	Data da Avaliação	26/08/2019	Situação	Ativa
Origem da demanda	PRÓPRIO SERVIDOR				
Motivo	PEDIDO DA CHEFIA IMEDIATA				

Endereço dos Locais Avaliado			
ADEMIR PODESTA - COORDENADORIA ALMOXARIFADO CENTRAL - DCOM/PROAD			
Logradouro	UNIV. FEDERAL DE SANTA CATARINA		
Número	SN	Complemento	CAMPUS JOAO DAVID F.LIMA
CEP	88040-900	UF	SC
Cidade	Florianópolis		
Descrição local	Construção em alvenaria.		

Laudo	
Base Legal	03 - DECRETO nº 97458 de 11/01/1989
	01 - LEI nº 1234 de 14/11/1950
	01 - LEI nº 8112 de 11/12/1990
	01 - LEI nº 8270 de 17/12/1991
	47 - ORIENTACAO NORMATIVA nº 4 de 14/02/2017
	04 - PORTARIA nº 3214 de 08/06/1978
	48 - NORMA REGULAMENTAR nº 16 de 08/06/1978
Tipo de laudo	Ambiente
Descrição técnica	Laudo Técnico Pericial Qualitativo.


Avaliação Ambiental				
Risco	Motivos de risco	Método(s)	Instrumento de medição	Tempo de

A

	Descrição	Tolerâncias		Descrição	Valores	Específic.	
PERICULOSIDADE	ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM INFLAMÁVEIS		Qualitativo				Habitual
Observações:	Inciso II do Art. 9º da ON SEGRT nº 4 de 14 de fevereiro 2017.						
Outras Informações	Atividades de estiva, arrumação e armazenamento de botijões de GLP (aprox. 80 botijões de 13Kg). (PERICULOSIDADE 10%)						

Imagens		
Imagem	Título	Comentário
(arquivo PDF)		

Medidas Corretivas	
Medidas Corretivas	<p>Para realização das atividades do Almoarifado deverão ser fornecidos, orientados e exigidos o uso dos seguintes Equipamentos de Proteção Individual - EPIs:</p> <p>?Botina de Segurança com biqueira de proteção; ?Óculos de Segurança ; ?Máscara contra partículas sólidas em suspensão; ?Luva Pigmentada em Algodão; ?Luva nitrílica ou de neoprene.</p> <p>Recomendam-se as seguintes medidas de caráter geral: ? ?Usar escadas, em bom estado, adequadas e com tamanhos corretos; ?Controlar o limite de peso para transporte, descarga e levantamento manual individual de materiais; ?Controlar o limite de altura e peso dos materiais estocados; ?Evitar estocar qualquer material envolto em sacos plásticos ou sacos de papel diretamente sobre o piso; ?Armazenar, separadamente, materiais tóxicos, inflamáveis ou corrosivos e sinalize corretamente o local; ?Manter o almoarifado organizado, limpo, bem iluminado e ventilado.? ?O armazenamento de materiais inflamáveis, bem como os procedimentos operacionais devem obedecer a NR 20. Caso sejam identificados outros riscos, a DSST deverá ser comunicada imediatamente para avaliação.</p>
Resultado	
Existe exposição a fatores de risco?	Sim
Observação	A exposição aos riscos, bem como a habitualidade foram firmadas conforme declaração anexa assinada pelo servidor, sua chefia imediata e pela direção da unidade. Para a concessão da insalubridade/periculosidade deverão ser observados os procedimentos da Portaria Normativa nº 58/GR/2015.
A exposição é indenizável?	Sim
Adicionais relacionados aos riscos incluídos	PERICULOSIDADE - UNICO


Marcelo Fontanella Webster
Engenheiro de Segurança do Trabalho
MÁSIS 110153/SIAPE 1169732-3
DSST/DAS/ UFSC-UNIDADE SIASS

Data da avaliação: 27 de Agosto de 2019